

 Oskarshamns kommun Tekniska kontoret	LTA – LÅGTRYCKAVLOPP	Fastställd	2019-09-06
		Reviderad	
		Version	1.0
	Checklista för fastighetsägare och entreprenör	Upprättare	SteKal

Kontrollpunkter	JA	NEJ
Fri yta MINST 1 meter runt pumpbrunn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpbrunn MAX 30 meter från farbar yta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpbrunnens lock MINST 2 meter över havet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpbrunn korrekt installerad och i våg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatikskåp MAX 6 meter från pumpbrunn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spolbrunn på självfallsledning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Godkänt fall runt pumpbrunn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dag- och dräneringsvatten avleds på korrekt sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skriftlig överenskommelse med VA-avd ang. alternativ placering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Genom att fylla i och skriva under detta dokument, försäkrar fastighetsägaren/entreprenören att installationen av pumpstationen är utförd enligt anvisningar i dokumentet "LTA – Vägledning för fastighetsägare och entreprenör" samt installationsmanual för respektive pumpstationsfabrikat. Detta dokument överlämnas till VA-personal på driftsättningsdagen.

Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Ort och datum

Signatur, fastighetsägare/entreprenör

Namnförtydligande

Noteringar
