



Fastighet PENNAN 3		Fastighetsbildning 2013-04-28
Adress Skrivarvägen 5		Area m ² 1158
Detaljplan 0882-P723 - A 5175	Lagakraft 2011-11-14	
Oskarshamns samhällsbyggnadskontor		För Tekniska kontoret

För gator/vägar och allmänna va-ledningar gäller:

GATOR/VÄGAR

- På kartan är befintliga gatuhöjder redovisade i gatumitt. Gatan har jämn lutning mellan höjdangivelserna. Observera att höjd på planerad gata kan avvika väsentligt från befintlig höjd.
- Kommunen har / har inte påtagit sig väghållningen för angränsande gata. För gata inom detaljplan är kommunen alltid väghållare.

ALLMÄNNA VA-LEDNINGAR

- På kartan har tekniska kontoret redovisat befintliga / planerade vatten- och avloppsledningars planläge samt höjden på respektive lednings vattengång vid förbindelsepunkten.
- Förbindelsepunkten är belägen enligt kartan.
- Lägsta normala vattentryck Pln i förbindelsepunkten uppgår till cirka 30 meter
- Uppdämningshöjden för den allmänna spillvattenledningen uppgår till 500 mm över

Beskrivning VA

S +0,00	Lägsta källargdv lämpligt med hänsyn till avlopps nätet
D +0,00	

Material, dimension och höjder på servisledningar.

Servisledning för	Servisledningarnas		Höjder på vattengång	
	Material	Dimension	Servisledning vid förbindelsepunkt	
			Proj	Utförd
Vatten	pe	40	+ 6,85	+
Spillvatten	pp	110	+ 6,45	+
Dagvatten	pp	200	+ 7,05	+
Anm.				

Framställd genom

Utdrag ur kommunens kartdatabas samt nyinmätning

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 16 30	Höjdsystem RH 2000	Skala(A3) 1:500
---	-----------------------	--------------------