

Tjänsteställe/handläggare
Räddningstjänsten
Sabine Hedlund
E-post: sabine.hedlund@oskarshamn.se
Tel: 0491-764069

Föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Räddningstjänsten Oskarshamn föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Föreskriften är utformad enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2014:6). Enligt beslut i kommunfullmäktige 2005¹ ska frister för rengöring (sotning) i Oskarshamns kommun följa de allmänna råden med två undantag:

- Konventionella pannor 4 ggr/år
- Anläggning där eldning sker med träpellets 2 ggr/ år

¹ Kf beslut 050110, Kfh 6/05, Stc 414/04 och 481/04.

Sotningsfrister

Värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska sotning göras enligt följande;

Eldning med fasta bränslen

Bsk X år anger fristen för brandskyddskontrollen.

Frist	Tillämpningskriterier
4 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser konventionella pannor.
2 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 ggr/år (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

Tiden mellan sotningstillfällen bör anpassas till föreliggande energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under perioden maj-augusti än för övriga delar av året.

Eldning med flytande bränslen

Bsk X år anger fristen för brandskyddskontrollen.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser pannor där eldning ska med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 ggr/år (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år (Bsk 6 år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande.

Bsk X år anger fristen för brandskyddskontrollen.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år (Bsk 3 år)	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 år (Bsk 6 år)	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Bsk X år anger fristen för brandskyddskontrollen.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år (Bsk 3 år)	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år (Bsk 6 år)	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. ²
3 år (Bsk 6 år)	Eldstaden finns i ett fritidshus. ²

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Sotning ska ske tre gånger per år. Frist för brandskyddskontroll är enligt MSBFS 2014:6 två år.

I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske 1 gång per år. Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämt över året.

Övrigt

När ingen eldning skett mellan två sotningstillfällen bör undantag från sotning tillämpas. I enskilda fall kan sotningsfristen ändras med hänsyn till brandskyddsmässiga skäl.

² Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år.